

# 幕別町水道事業経営戦略(案)及び幕別町下水道事業経営戦略(案)に対するパブリックコメントの実施結果概要

## 1 計画の名称

- ・ 幕別町水道事業経営戦略(案)
- ・ 幕別町下水道事業経営戦略(案)

## 2 実施期間

令和8年2月9日(月)から令和8年3月11日(水)まで

## 2 資料の閲覧場所

- ・ 役場1階ロビー
- ・ 忠類コミュニティセンター1階ロビー
- ・ 札内コミュニティプラザロビー
- ・ 糠内出張所
- ・ 役場ホームページ (<https://www.town.makubetsu.lg.jp>)

## 3 意見を提出できる方

- ・ 町内に在住又は通勤・通学している方
- ・ 町内に事務所又は事業所をもっている方
- ・ 本パブリックコメント手続に関する事案に利害関係を有する方

## 4 意見の提出方法

- ・ 持参
- ・ 郵送
- ・ FAX
- ・ 電子メール

## 5 意見の提出件数

- (1) パブリックコメントの提出件数 2件
- (2) パブリックコメント(意見)の延べ件数 2件

## 6 意見の要旨と意見に対する町の考え方

次ページのとおり。

## 幕別町水道事業経営戦略(案)及び幕別町下水道事業経営戦略(案)に対するパブリックコメントの実施結果

「幕別町水道事業経営戦略(案)」及び「幕別町下水道事業経営戦略(案)」に対するパブリックコメントで寄せられた「ご意見の要旨」と「意見に対する町の考え方」について、次のとおり公表します。

ご意見をお寄せいただき誠にありがとうございました。

### 【区分】

A	意見を受けて素案を修正するもの
B	素案と意見の趣旨が同様と考えられるもの
C	素案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの
D	素案に取り入れなかったもの
E	その他

No.	1	区分	D
意見の要旨			
<p>令和7年1月に埼玉県八潮市で下水道管の破損が原因で陥没した道路にトラックが転落し、運転手が亡くなる事故が発生した。町内でも水道管が破裂し、数時間断水する事故があった。</p> <p>これらを教訓に町としてどのような対策をとっているのか。</p>			
意見に対する町の考え方			
<p>埼玉県八潮市で発生した重大事故を受け、町としましても水道及び下水道インフラの安全確保の重要性を改めて認識するとともに、次のような対策を行ってまいります。</p> <p>1 下水道管渠の点検調査</p> <p>下水道管については、標準耐用年数の50年を経過した管渠は無いものの、40年経過した管渠は、雨水管が6%、下水道管が20%あり、10年後には標準耐用年数を超える管が出てきます。</p> <p>そのため令和7年度は、布設から30年を経過した大口徑（直径2メートル以上）の雨水管（全長296m）に対して、目視による管渠の状況を調査しましたが、異常はありませんでした。</p> <p>また、污水管については、避難所や学校等につながる重要管路に対して、マンホールからカメラを入れ、管渠に錆や腐食などが発生していないかを調査しましたが、異常はありませんでした。令和8年度においても引き続き調査を実施し、重要管路の安全確認を行う予定としております。</p> <p>今後におきましては、重要管路の要注意箇所は5年に1度の点検を実施するなどし、引き続き安全確認を行い、注意深く監視を行ってまいります。</p> <p>2 水道管路の漏水調査</p> <p>町においては、本町地区、札内地区①、札内地区②及び上水道地区と、毎年エリアを区切って漏水調査を実施し、過去3年間で24箇所の修繕を行ったところです。</p> <p>また、令和7年度においては、漏水探知機器（管路音圧監視システム）を導入し、職員自らが漏水エリアを特定することで、漏水調査や修繕工事に係る費用の縮減を図っています。</p> <p>なお、調査と並行して、計画的に配水管の布設替工事も実施しております。</p> <p>3 今後の方針</p> <p>引き続き、老朽化した管路・管渠の計画的な更新や定期的な漏水調査を実施するほか、事故発生時に迅速な対応体制の強化を図るとともに、町民の皆さんへの情報提供の充実を図ることで、安全で安心な水道・下水道の維持に努めてまいります。</p>			

No.	2	区分	E
意見の要旨			
今以上においしい水が作れるように頑張してほしい。			
意見に対する町の考え方			
<p>町が提供している水をおいしいと感じてくださっていることに改めて感謝申し上げます。</p> <p>現在、町が提供している水は、水道法などに基づく52項目の水質検査を経て、皆さんに提供しています。</p> <p>これからも、水質管理を徹底し、安全・安心な水の提供を行っていきます。</p>			